

Bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2012

Noms, numéro et nombre de personnes desservies des réseaux d'aqueduc à Saguenay :

- Arrondissement la Baie	X0010037	18 000
- Chicoutimi (Chicoutimi)	X0010041	47 000
- Chicoutimi (Chicoutimi-Nord)	X0010042	16 000
- Laterrière	X0010473	5 000
- Jonquière (Jonquière-Kénogami)	X0009974	35 000
- Jonquière (secteur Arvida)	X0009975	20 000
- Shipshaw (puits)	X0010151	1 500
- Pointe-de-Sable (Lac Kénogami)	X0008044	500
- Centre plein-air du Portage inc.	X0010671	400
- Biblio-salle des loisirs Lac Kénogami	X2015851	100
- Chalet des loisirs Jonquière-Nord	X2015865	50
- Pavillon Price Lac Kénogami	X2105794	160
- Rampe mise à l'eau Lac Kénogami	X2015855	50
- Chalets des loisirs Lac Kénogami	X2015857	60

Nom du responsable légal des installations de distribution : Jean Paquet

Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :

Jean Paquet ing.
Dir. adj. Traitement des Eaux et Environnement
Service des Travaux Publics
Ville de Saguenay
(418) 698-3000 poste 3371
Jean.paquet@ville.saguenay.qc.ca

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010037 PUITS : X0010039		LA BAIE LA BAIE 2012			POPULATION : 18 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 24 bact./mois				
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES MERCREDI DE CHAQUE SEMAINE	FRÉQ. PAR MOIS	1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits S-70 5612, ch St-Louis	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	3 ^e semaine		Sortie puits				
Puits S-71 5852, ch St-Louis	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	3 ^e semaine		Sortie puits				
Puits S-72 5654, ch St-Louis	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	3 ^e semaine		Sortie puits				
Puits S-73 6045, ch des Chutes	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	4 ^e semaine		Sortie puits				
Puits S-74 5895, ch des Chutes	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	4 ^e semaine		Sortie puits				
Puits S-75 6473, ch des Chutes	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	4 ^e semaine		Sortie puits				
Puits S-76 5513, ch des Chutes	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	4 ^e semaine		Sortie puits				
Hôtel de ville 422, rue Victoria	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Réservoir Bagot 1678, rue des Frênes	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		C				
Réservoir Uniboard 5322, rue St-Anicet	Opérateur	Coli. totaux Coli. fécaux Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Poste de police 491, boul. Grande-Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg. ⁽¹⁴⁾ pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Polyvalente La Baie 1802, rue John-Kane	Opérateur	Coli. totaux Coli. fécaux Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010037 DATE :		LA BAIE LA BAIE 2012			POPULATION : 18 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 24 bact./mois				
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES MERCREDI DE CHAQUE SEM.AINE	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM.. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Commis. scolaire 3111, rue Mgr-Dufour	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. Atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		C				
Pompe St-Jean 2503, ch. St-Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E				
Auberde des Battures 6295, Boul. Grande-Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E			Sub. Org. (41 analyses)	Sub. Org. (41 analyses)
Marc Gobeil 3123, ch. Du Plateau	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Ferme St-Joseph Laiterie Bernard Boivin 2523, ch. St-Joseph	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E	Sub. Org. (41 analyses)	Sub. Org. (41 analyses)		
Port Grande-Anse 6600, ch du Quai-Marcel-Dionne Salle des débardeurs	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E				
Usine Grande-Baie 5000, route du Petit Parc	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Réservoir Port-Alfred 405, rue de Nime	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				

ARRONDISSEMENT :		CHICOUTIMI			POPULATION :		47 000 habitants			
RÉSEAU : X0010041		CHICOUTIMI SUD								
EAU BRUTE : X0010043		2012			NOMBRE D'ANALYSE :		48 bact./mois			
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM.. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)				
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE	
Sauvetage 02 Jean Langevin 109, Boul. Saguenay Est	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C					
Ultramar 108, ch. De la Réserve	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		C					
Hôpital 305, rue St-Vallier	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	
Couche Tard 1455, boul. Talbot	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C					
Centre des arts et de la culture 155, rue Racine Est	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	
Nissan 567, boul. Du Royaume Ouest	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E					
Motel Panoramique 1303, boul. Saguenay Ouest	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E					

ARRONDISSEMENT :		CHICOUTIMI			POPULATION :		47 000 habitants			
RÉSEAU : X0010041		CHICOUTIMI SUD								
DATE :		2012			NOMBRE D'ANALYSE :		48 bact./mois			
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM.. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)				
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE	
Club d'âge d'or 2975, boul. St-Jean-Baptiste	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E					
Irving 1579, boul. Tadoussac	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C					
Petrole RL 281, boul. Tadoussac	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E					
Réseaux autonomes : X0010671										
Centre plein air du Portage 8450, Ch. des Portageurs	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg. ⁽¹⁴⁾ pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010473 PUITS : X0010474		CHICOUTIMI LATERRIÈRE 2012			POPULATION :		5 000 habitants		
					NOMBRE D'ANALYSE :		8 bact./mois		
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits Laterrière 7320 ch de la Chaîne	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	2 ^e semaine		Sortie puits				
Édifice municipal 6166, Notre-Dame	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Péto-Canada 2882, route 170	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} semaine		E				
Soudure Chaînes Pedno 3641, des Forges	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e semaine		E				
Résidence Laurent Audet 3957, ch. Saint-Paul	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	3 ^e semaine		E				
Garage Stéphane Perron 5934, rang St-Pierre	Opérateur	Coli. totaux Coli. fécaux Bact. atypiques	4 ^e semaine		E				

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010042 EAU BRUTE : X0010044		CHICOUTIMI CHICOUTIMI NORD 2012			POPULATION :		16 000 habitants		
					NOMBRE D'ANALYSE :		16 bact. / mois		
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi, mardi, mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Lac d'aqueduc St-Ho 1800 ch. du Ruisseau	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute				
Bouffe et Plus 884, boul. Ste- Geneviève	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Péto Canada 641, rue Vimy	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Immeubles & Parcs Caserne pompiers 2589, rue Roussel O.	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine		E				
Péto RL 1224, boul. Ste- Geneviève	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine		C				
Péto-Canada 4500, Rte Mathias	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E				
Réservoir Nil-Jean 173, rue Nil-Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
École 4411, rue Boisjoli	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine		E	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM

ARRONDISSEMENT :		JONQUIÈRE			POPULATION:		35 000 habitants		
RÉSEAU : X0009974		JONQUIÈRE (KÉNOGAMI)			NOMBRE D'ANALYSE :		36 bact./mois		
EAU BRUTE : X0009978		2012							
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Trésorerie 2354, rue St-Dominique Jonquièrre	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	3 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Dép. Accommodation M et M inc. 1934, rue St-Jean-Baptiste, Jonquièrre	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	3 fois par semaine		E	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM
Pavillon Loisirs Pibrac 3525, Ch St-Dominique, Jonquièrre	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par mois		E				
Dépanneur Kéno 1821, rue Ste-Famille KénoGami et Arvida	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	3 fois par semaine		E				

ARRONDISSEMENT :		JONQUIÈRE			POPULATION:		21 000 habitants		
RÉSEAU : X0009975		JONQUIÈRE (ARVIDA)			NOMBRE D'ANALYSE :		24 bact./mois		
EAU BRUTE : X0009979		2012							
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Foyer des loisirs 1910, rue du Centre Arvida	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	3 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Dépanneur Dubose Petro T 2320, rue Dubose Arvida	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	3 fois par semaine		E	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM	Sub. Org. (41 analyses) THM

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010151 PUITS : X0010153		JONQUIÈRE SHIPSHAW SUD 2012			POPULATION :		1 500 habitants		
					NOMBRE D'ANALYSE :		8 bact. / mois		
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits Shipshaw Sud 1020 ch de la Sablière	Opérateur	E. coli + bact entéro. + virus coli. F-spéc.	2 ^e semaine		Sortie puits				
Péto Canada 4391, rte St-Léonard	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Accommodation St- Léonard Pétrole RL 3421, rte St-Léonard	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^e semaine		E				
Résidence Alain Claveau 5910, rte St-Léonard	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e semaine		E				
Résidence François L'Espérance 5781, rte Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	3 ^e semaine		E				
Résidence Jean-Marie Boisvert 5951, rte des Bouleaux	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	4 ^e semaine		E				

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0008044 PUITS : X2115069		JONQUIÈRE LAC KÉNOGAMI (POINTE-DE-SABLE) 2012			POPULATION :			500 habitants		
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS		NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ.	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
							MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits Lac Kénogami 8980 rte Kénogami		Opérateur	E. coli	2 ^e semaine		Sortie puits				
Résidence Ross Tamblin 7824, rue de l'Explorateur		Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine	Turbidité	E	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne
Réseaux autonomes : X2015851, X2015855, X2015857, X2015865, X2105794.										
Bibliothèque Lac Kénogami 3000, Ch. de l'Église		Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{ère} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Rampe mise à l'eau Lac Kénogami 4239, ch. de l'église		Opérateur	E. coli <i>Échantillonnage de Juin à septembre</i>	1 fois par mois		C				
Patinoire Lac Kénogami 6138, du Quai		Opérateur	E. coli <i>Échantillonnage de décembre à mars</i>	1 fois par mois		C				
Chalets des Loisirs Jonquièr Nord 821, Montée Dupéré		Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{ère} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Pavillon Price Lac Kénogami 3405, rue du Barrage		Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{ère} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(14) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne

N.B. Le nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité concernant les analyses microbiologiques de l'eau distribuée est supérieur au nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation afin d'être plus représentatif du territoire, de faire des prélèvements tous les semaines de l'année (mois qui s'étale sur 5 semaines) et de procéder à de l'échantillonnage supplémentaire lors de suivi d'un dépassement de norme microbiologique sur l'eau potable. Au niveau des analyses des substances inorganiques, de la turbidité, des substances organiques, le nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité égale le nombre minimal d'échantillon exigé par la réglementation.

TABLEAUX DES DÉPASSEMENTS DE NORME SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2012-02-06	Escherichia coli	7824 rue de l'Explorateur	Pointe-de-Sable (Lac Kénogami)	<1 RQEP, Annexe 1, 1.a)	2 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause. Avis d'ébullition, appeler chaque citoyen avec l'outil d'appel téléphonique automatisé somum. Aviser les garderies, foyers personnes âgées, commission scolaire, institutions de santé, MAPAQ, MDDELCC, MSSS du secteur touché.
2012-02-20	Bactéries atypiques	Pétrole RL 281 boul. Tadoussac	Chicoutimi (Chicoutimi)	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 Mem/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2012-05-09	Escherichia coli	Auberge des Battures 6295, Boul. Grande-Baie Sud	Arrondissement la Baie	<1 RQEP, Annexe 1, 1.a)	6 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause. Avis d'ébullition, appeler chaque citoyen avec l'outil d'appel téléphonique automatisé somum. Aviser les garderies, foyers personnes âgées, commission scolaire, institutions de santé, MAPAQ, MDDELCC, MSSS du secteur touché.
2012-06-20	Coliformes totaux	Mc Donald 1082 rue Aimé-Gravel	Arrondissement la Baie	<10 RQEP, Annexe 1, 1.b)	12 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2012-07-09	Coliformes totaux	Ultramar 108 ch. De la Réserve	Chicoutimi (Chicoutimi)	<10 RQEP, Annexe 1, 1.b)	13 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2012-08-21	Coliformes totaux	5821 rte Jean	Shipshaw (puits)	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	1 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2012-08-28	Coliformes totaux	5781 rte Jean	Shipshaw (puits)	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	1 UFC/100ml	
2012-09-26	Coliformes totaux	Port Grande-Anse 6600 ch. du Quai-Marcel-Dionne	Arrondissement la Baie	<10 RQEP, Annexe 1, 1.b)	12 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2012-10-17	Coliformes totaux	Dépanneur Couche Tard 1455 boul. Talbot	Chicoutimi (Chicoutimi)	<10 RQEP, Annexe 1, 1.b)	16 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.

Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Sylvain Gagné

Fonction : Technicien traitement des eaux

Signature :  Date : 2014-11-05