

Bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

Noms, numéro et nombre de personnes desservies des réseaux d'aqueduc à Saguenay :

- Arrondissement de La Baie	X0010037	17 000
- Chicoutimi (Chicoutimi)	X0010041	48 000
- Chicoutimi (Chicoutimi-Nord)	X0010042	14 000
- Laterrière	X0010473	4 300
- Centre Plein Air du Portage	X0010671	400
- Jonquière (Jonquière / Kénogami)	X0009974	32 000
- Jonquière (secteur Arvida)	X0009975	21 000
- Shipshaw (puits)	X0010151	2 100
- Lac Kénogami (Pointe de Sable)	X0008044	500
- Rampe mise à l'eau Lac Kénogami	X2015855	50

Nom du responsable légal des installations de distribution : Bruno Taillon, ingénieur

Pour obtenir plus d'informations sur ce bilan, communiquer au 418 698-3000 ou écrivez à info@ville.saguenay.qc.ca

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010037 PUITS : X0010039		LA BAIE LA BAIE 2022			POPULATION : 17 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 26 bact./mois				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES MERCREDI DE CHAQUE SEMAINE	FRÉQ. PAR MOIS	1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits S-71 5852, ch. St-Louis	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Puits S-72 5654, ch. St-Louis	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Puits S-73 6045, ch. des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Puits S-75 6473, ch. des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Puits S-76 5513, ch. des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Hôtel de ville 422, rue Victoria	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine	novembre à mars	C				
Pavillon des croisières 500, rue Mars	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine	avril à octobre	C				
Réservoir Bagot 1678, rue des Frênes	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		C				
Réservoir Uniboard 5322, rue St-Anicet	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Poste de police 491, boul. de la Grande-Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Travaux publics La Baie 223, rue Joseph- Gagné Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Pavillon parc de la place du 150^{ième} 3020, rue Monseigneur-Dufour	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. Atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		C				

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT :		LA BAIE			POPULATION :		17 000 habitants		
RÉSEAU : X0010037		LA BAIE			NOMBRE D'ANALYSE :		26 bact./mois		
PUITS : X0010039		2022							
Auberde des Battures 6295, boul. de la Grande-Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Réservoir de l'Aéroport 6840, ch. de l'Aéroport	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Ferme St-Joseph Laiterie Bernard Boivin 2523, ch. St-Joseph	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E		Sub. Org. (32 analyses)		
Port Grande-Anse 6600, ch du Quai-Marcel-Dionne Salle des débardeurs	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E				
Usine Grande-Baie 5000, route du Petit-Parc	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Réservoir Port-Alfred 405, rue de Nime	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Pompe St-Jean 2503, ch. St-Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES			PÉRIODE		NOMBRE D'ÉCHANTILLONS		
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre			Entre 1 ^{er} juillet et 1 ^{er} octobre		12		

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010041 EAU BRUTE : X0010043		CHICOUTIMI CHICOUTIMI SUD 2022			POPULATION : 48 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 48 bact./mois				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM.. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Usine de filtration Chicoutimi 1785, rue Manic	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne Phosphore total	
					Eau distribuée	THM à tous les mois			
Sauvetage 02 Jean Langevin 109, boul. du Saguenay Est	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C				
Pavillon St-Antoine 401, rue du Stade	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		C				
Hôpital 305, rue St-Vallier (réseau pompé)	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Pavillon des loisirs Murdock 815, rue Murdock	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C				
Centre des arts et de la culture 155, rue Racine Est	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Bureau d'information touristique 2555, boul. Talbot	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Travaux publics Chicoutimi 504, boul. du Saguenay Ouest	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Club de l'âge d'or 2975, boul. St-Jean-Baptiste	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E		Sub. Org. (32 analyses)		

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010041 EAU BRUTE : X0010043		CHICOUTIMI CHICOUTIMI SUD 2022			POPULATION : 48 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE :		48 bact./mois		
Pavillon du Parc Maurice Gauthier 122, rue Labonté	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C				
Chlorateur Anna 101, rue Anna	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Réseaux autonomes : X0010671									
Centre plein air du Portage 8450, ch. des Portageurs	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg. ⁽¹¹⁾ pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES			PÉRIODE		NOMBRE D'ÉCHANTILLONS		
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre			Entre 1 ^{er} juillet et 1 ^{er} octobre		22		

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010473 EAU BRUTE : X0010474		CHICOUTIMI LATERRIÈRE 2022			POPULATION : 4300 habitants		NOMBRE D'ANALYSE : 8 bact. / mois			
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)				
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE	
Puits Laterrière 7320, ch. de la Chaîne	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine		Sortie puits					
Édifice municipal 6166, rue Notre- Dame	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	
Aréna Laterrière (Centre Paul-Étienne Simard) 4667, ch. de l'Église	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E					
Pavillon parc du Bassin 5673, boul. Talbot	Opérateur	Coli. totaux Coli. fécaux Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E					
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO- CHIMIQUES			PÉRIODE	NOMBRE D'ÉCHANTILLONS				
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre			Entre 1 ^{er} juillet et 1 ^{er} octobre	6				

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010042 EAU BRUTE : X0010044		CHICOUTIMI CHICOUTIMI NORD 2022			POPULATION : 14 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 16 bact. / mois				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Lac d'Aqueduc St-Honoré 1800, ch. du Ruisseau	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne Phosphore total	
Aréna Marina Larouche 630, rue de l'Aréna	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Garage Vimy 2025, rue de Vimy	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Immeubles & Parcs Caserne pompiers 2589, rue Roussel	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM
Maison des jeunes Élie 100, rue Élie	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine		C				
Centre multiservices Shipshaw 4140, rue des Ormes	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Réservoir Shipshaw Nord 3090, route Mathias (sortie réservoir)	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine		E	THM	THM	THM	THM
Réservoir Nil-Jean 173, rue Nil-Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Étangs Shipshaw Nord 3780, ch. du Boisé	Opérateur				E	THM	THM	THM	THM
	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES			PÉRIODE		NOMBRE D'ÉCHANTILLONS		
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre			Entre 1 ^{er} juillet et 1 ^{er} octobre		10		

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0009974 EAU BRUTE : X0009978		JONQUIÈRE JONQUIÈRE (KÉNOGAMI) 2022			POPULATION: 32 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 36 bact./mois				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Usinede filtration Jonquièrre 2384, rue de la Rivière-aux-Sables	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne Phosphore total	
					Eau distribuée	THM à tous les mois			
Trésorerie 2354, rue St-Dominique	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Patinoire des Peintres 1840, rue Pellan	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM
Dépôt à neige 4190, boul. du Royaume	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Éco-Centre Jonquièrre 2330, rue de la Métallurgie	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Pavillon Loisirs Pibrac 3525, rue St-Dominique	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Centre Price commémoratif 3865, rue du Roi-Georges	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES			PÉRIODE		NOMBRE D'ÉCHANTILLONS		
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre			Entre 1 ^{er} juillet et 1 ^{er} octobre		20		

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0009975 EAU BRUTE : X0009979		JONQUIÈRE JONQUIÈRE (ARVIDA) 2022			POPULATION: 21 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 24 bact./mois				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Usine filtration Arvida 2699, rue De La Salle	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne Phosphore total	
					Eau distribuée	THM à tous les mois			
Foyer des loisirs 1910, rue du Centre	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Maison pour tous 2182, rue Bonneau	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Surpresseur St-François 2252, boul. René-Lévesque	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Patinoire Dubose 2430, rue Dubose	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM
Pavillon St-Philippe 2157, rue St-Régis	Opérateur				E	THM	THM	THM	THM
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES			PÉRIODE		NOMBRE D'ÉCHANTILLONS		
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre			Entre 1 ^{er} juillet et 1 ^{er} octobre		40		

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010151 PUITS : X0010153		JONQUIÈRE SHIPSHAW SUD 2022			POPULATION : 2 100 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 8 bact. / mois				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits Shipshaw Sud 1020, ch. de la Sablière	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	1 fois par semaine		Sortie puits				
Surpresseur Coulombe 1861, route Coulombe	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. Atypiques	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Centre Shipshaw communautaire 1983, rue de la Montagne	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Surpresseur Mathias 4050, route Coulombe	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES			PÉRIODE	NOMBRE D'ÉCHANTILLONS			
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre			Entre 1 ^{er} juillet et 1 ^{er} octobre	5			

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0008044 PUITS : X2115069		JONQUIÈRE LAC KÉNOGAMI (POINTE-DE-SABLE) 2022			POPULATION : 500 habitants		NOMBRE D'ANALYSE : 4 bact. / mois		
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête	FRÉQ.	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits No.6 8980, route de Kénogami	Opérateur	E. coli + coli totaux bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine		Sortie puits				
Puits No.8 8980, route de Kénogami	Opérateur	E. coli + coli totaux bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine		Sortie puits				
Puits No.9 8980, route de Kénogami	Opérateur	E. coli + coli totaux bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine		Sortie puits				
Résidence Ross Tamblyn 7824, rue de l'Explorateur	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine	Turbidité	E	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne
Réseaux autonomes : X2015855									
Rampe mise à l'eau Lac Kénogami 4239, ch. de l'église	Opérateur	E. coli <i>Échantillonnage de Juin à septembre</i>	1 fois par mois		C				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES			PÉRIODE	NOMBRE D'ÉCHANTILLONS			
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre			Entre 1 ^{er} juillet et 1 ^{er} octobre	2			

REMARQUES GÉNÉRALES :

- Les analyses bactériologiques de l'eau brute des puits se font sur les puits en fonction au moment de l'échantillonnage.
- Les zones ombragées représentent les périodes où les réseaux sont fermés.
- Les analyses de chlore sont requises lorsque les équipements de chloration sont en opération.
- Dans le but d'être représentatif du territoire desservi, de faire des prélèvements toutes les semaines de l'année et de procéder à de l'échantillonnage supplémentaire lors de suivi d'un dépassement de norme microbiologique sur l'eau potable, le nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité est supérieur au nombre minimal d'échantillons exigés par la réglementation.

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

TABLEAUX DES DÉPASSEMENTS DE NORME SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2022-05-09	Bactéries atypiques	Maison des jeunes Élie 100, rue Élie Chicoutimi	Chicoutimi (Chicoutimi- Nord)	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à un bris d'aqueduc sur le réseau, augmentation du débit dans le secteur. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2022-05-18	Bactéries atypiques	Patinoire des Peintres 1840, rue Pellan Jonquière	Jonquière (Jonquière / Kénogami)	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2022-05-18	Bactéries atypiques	Réservoir de l'Aéroport 6840, ch. de l'Aéroport La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à des travaux sur le réseau, augmentation du débit dans le secteur. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2022-06-14	Escherichia coli	Réservoir Nil-Jean 173, rue Nil-Jean Shipshaw	Chicoutimi (Chicoutimi- Nord)	Présence de Escherichia coli RQEP, Annexe 1, 1.a)	2 UFC/100ml	Les utilisateurs ont été avisés par avis téléphonique automatisé et sur le site internet de la ville de Saguenay. Aucunes maisons d'hébergement de personnes âgées, d'établissements de santé, de restaurants ou d'industries alimentaires se retrouvent dans le secteur touché. Les garderies ont été avisées individuellement. Échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré en collaboration avec la Santé publique.
2022-07-06	Bactéries atypiques	Pavillon des croisières 500, rue Mars La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à des travaux sur le réseau, variation de pression dans le secteur. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2022-07-06	Bactéries atypiques	Puits S-73 6045 ch. des Chutes La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à des travaux sur le réseau, variation de pression dans le secteur et variation du débit à sortie du puits. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2022-07-13	Escherichia coli	Réservoir Bagot 1678, rue des Frênes La Baie	Arrondissement de La Baie	Présence de Escherichia coli RQEP, Annexe 1, 1.a)	21 UFC/100ml	Les utilisateurs ont été avisés par des avis téléphoniques automatisés et sur le site internet de la ville de Saguenay. Les établissements de santé, de services sociaux, les garderies et les maisons d'hébergement ont été avisés individuellement. Échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré en collaboration avec la Santé publique.
2022-07-27	Escherichia coli	Poste de police 491, boul. Grande-Baie Sud La Baie	Arrondissement de La Baie	Présence de Escherichia coli RQEP, Annexe 1, 1.a)	8 UFC/100ml	Les utilisateurs ont été avisés par des avis téléphoniques automatisés et sur le site internet de la ville de Saguenay. Les établissements de santé, de services sociaux, les garderies et les maisons d'hébergement ont été avisés individuellement. Échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré en collaboration avec la Santé publique.
2022-08-17	Bactéries atypiques	Réservoir Port-Alfred 3253, ch. St-Louis La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2022-09-07	Bactéries atypiques	Trésorerie 2354, rue St-Dominique Jonquière	Jonquière (Jonquière / Kénogami)	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2022-09-22	Escherichia coli	Garage Vimy 2025, rue Vimy Chicoutimi	Chicoutimi (Chicoutimi- Nord)	Présence de Escherichia coli RQEP, Annexe 1, 1.a)	Présence (Dénombrement non-applicable)	Les utilisateurs ont été avisés par des avis téléphoniques automatisés et sur le site internet de la ville de Saguenay. Les établissements de santé, de services sociaux, les garderies et les maisons d'hébergement ont été avisés individuellement. Échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré en collaboration avec la Santé publique.

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2022-09-27	Virus coliphages F-spécifiques	Puits Shipshaw Sud	Shipshaw (puits)	Présence de Virus coliphages F-spécifiques RQEP, Annexe 1, 1.a)	Présence	Échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré en collaboration avec la Santé publique
2022-09-27	Virus coliphages F-spécifiques	Puits Laterrière	Laterrière	Présence de Virus coliphages F-spécifiques RQEP, Annexe 1, 1.a)	Présence	Échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré en collaboration avec la Santé publique
2022-09-28	Coliformes totaux	Port Grande-Anse 6600, ch. du Quai Marcel-Dionne, La Baie	Arrondissement de La Baie	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.b)	24 UFC/100ml	Dû à un bris d'aqueduc sur le réseau, augmentation du débit dans le secteur. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2022-10-19	Bactéries atypiques	Auberge des Battures 6295, Boul. Grande-Baie Sud La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à des travaux sur le réseau, augmentation du débit, possibilité de décrochage. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2022-11-09	Bactéries atypiques	Auberge des Battures 6295, Boul. Grande-Baie Sud La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à des travaux de gainage sur le réseau, réseau temporaire alimentant le secteur. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2022-09-22	Plomb	2748 rue McLeod	Jonquière (Arvida)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,0088 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2022-09-28	Plomb	1736 rue Moissan	Jonquière (Arvida)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,0065 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Échantillonner rapidement pour vérifier les concentrations de plomb dans les premiers litres. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.

Nom et signature des personnes ayant préparé le présent rapport

Nom : Sylvain Gagné

Fonction : Technicien traitement des eaux

Signature :  Date : 2023-03-31

Nom : Philippe Lanthier

Fonction : Technicien traitement des eaux

Signature :  Date : 2023-03-31