Bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024

Noms, numéro et nombre de personnes desservies des réseaux d'aqueduc à Saguenay :

-	Arrondissement de La Baie	X0010037	18 000
-	Chicoutimi (Chicoutimi)	X0010041	48 000
-	Chicoutimi (Chicoutimi-Nord)	X0010042	14 000
-	Laterrière	X0010473	4 900
-	Centre Plein Air du Portage	X0010671	22
-	Jonquière (Jonquière / Kénogami)	X0009974	32 000
-	Jonquière (secteur Arvida)	X0009975	21 000
-	Shipshaw (puits)	X0010151	2 100
-	Lac Kénogami (Pointe de Sable)	X0008044	500
-	Rampe mise à l'eau Lac Kénogami	X2015855	50

Nom du responsable légal des installations de distribution : Bruno Taillon, ingénieur

Pour obtenir plus d'informations sur ce bilan, communiquer au 418 698-3000 ou écrivez à info@ville.saguenay.qc.ca

25 mars 2024

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : **LA BAIE** **RÉSEAU :** X0010037 **LA BAIE** **PUITS :** X0010039 **2024**					**POPULATION : 17 000 habitants** **NOMBRE D'ANALYSE : 23 bact./mois**				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTIL-LONNEUR**	**ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES MERCREDI DE CHAQUE SEMAINE**	**FRÉQ.** PAR MOIS	**1/MOIS 1RE SEM. MOIS**	**EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ**	**SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1E SEMAINE DU MOIS)**			
						MARS	**JUIN**	**SEPTEMBRE**	**DÉCEMBRE**
Puits S-71 5852, ch. St-Louis	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Puits S-72 5654, ch. St-Louis	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Puits S-73 6045, ch. des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Puits S-75 6473, ch. des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Puits S-76 5513, ch. des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2e semaine	Prélevé le lundi	Sortie puits				
Hôtel de ville 422, rue Victoria	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re et 3e semaine	novembre à avril	C				
Pavillon des croisières 500, rue Mars	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re et 3e semaine	mai à octobre	C				
Poste de police 491, boul. Grande-Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re et 3e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Fromagerie Boivin 2152, ch. St-Joseph	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re et 3e semaine		E				
Surpresseur St-Jean 2503, ch. St-Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re et 3e semaine		E				
Réservoir Bagot 1678, rue des Frênes	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2e et 4e semaine		C				
Pavillon parc de la place du 150ième 3020, rue Monseigneur-Dufour	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. Atypiques	1re semaine		C				

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : **LA BAIE** **RÉSEAU :** X0010037 **LA BAIE** **PUITS :** X0010039 **2024**					**POPULATION :** **17 000 habitants** **NOMBRE D'ANALYSE :** **23 bact./mois**				
Auberge des Battures 6295, Boul. Grande-Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re semaine		E				
Réservoir St-Anicet 5322, rue St-Anicet	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2e semaine		C				
Garage Bluteau 2005, Boul. Grande-Baie Nord	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2e semaine		E		Sub. Org. (32 analyses)		
Port Grande-Anse 6600, ch du Quai-Marcel-Dionne Salle des débardeurs	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2e semaine		E				
Réservoir de l'Aéroport 6840, ch de l'Aéroport	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2e semaine		E				
Réservoir Port-Alfred 3253, ch St-Louis	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	4e semaine		C				
Travaux publics La Baie 223, rue Joseph-Gagné Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	4e semaine		C				
Usine Grande-Baie 5000, route du Petit Parc	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	4e semaine		E				
Surpresseur S-80 (puits) 3253, ch St-Louis	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 fois par semaine		C				

LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES	PÉRIODE	NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre	Entre 1er juillet et 1er octobre	52

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : **CHICOUTIMI** **RÉSEAU :** X0010041 **CHICOUTIMI SUD** **EAU BRUTE :** X0010043		**2024**			**POPULATION :** **48 000 habitants** **NOMBRE D'ANALYSE :** **48 bact./mois**				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTIL-LONNEUR**	**ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête**	**FRÉQ.** PAR MOIS	**TURB. 1/MOIS 1RE SEM.. MOIS**	**EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ**	**SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1E SEMAINE DU MOIS)**			
						MARS	**JUIN**	**SEPTEMBRE**	**DÉCEMBRE**
Usine de filtration Chicoutimi 1785, rue Manic	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne **Phosphore total**	
					Eau distribuée	THM à tous les mois			
Sauvetage 02 Jean Langevin 109, boul. du Saguenay Est	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C	AHA			
Pavillon St-Antoine 401, rue du Stade	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		C		AHA	AHA	AHA
Hôpital 305, rue St-Vallier (réseau pompé)	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Pavillon des loisirs Murdock 815, rue Murdock	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C				
Centre des arts et de la culture 155, rue Racine Est	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Pavillon du parc St-Pierre 2294, rang St-Pierre	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Travaux publics Chicoutimi 504, boul. du Saguenay Ouest	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Club de l'âge d'or 2975, boul. St-Jean-Baptiste	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E		Sub. Org. (32 analyses)		

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : CHICOUTIMI **RÉSEAU :** X0010041 CHICOUTIMI SUD **EAU BRUTE :** X0010043 2024					**POPULATION :** 48 000 habitants **NOMBRE D'ANALYSE :** 48 bact./mois				
Pavillon du Parc Maurice Gauthier 122, rue Labonté	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C				
Chlorateur Anna 101, rue Anna	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Réseaux autonomes : X0010671									
Centre plein air du Portage 8450, ch. des Portageurs	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re et 3e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne

LIEU DE PRÉLÈVEMENT	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES	PÉRIODE	NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre	Entre 1er juillet et 1er octobre	87

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : CHICOUTIMI **RÉSEAU :** X0010473 **EAU BRUTE :** X0010474		**LATERRIÈRE 2024**			**POPULATION :** 4300 habitants **NOMBRE D'ANALYSE :** 8 bact. / mois				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTIL-LONNEUR**	**ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête**	**FRÉQ.** PAR MOIS	**TURB. 1/MOIS 1RE SEM. MOIS**	**EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ**	**SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1E SEMAINE DU MOIS)**			
						MARS	**JUIN**	**SEPTEMBRE**	**DÉCEMBRE**
Puits Laterrière 7320, ch. de la Chaîne	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2e semaine		Sortie puits				
Édifice municipal 6166, rue Notre-Dame	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Aréna Laterrière (Centre Paul-Étienne Simard) 4667, ch. de l'Église	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re et 3e semaine		E				
Pavillon parc du Bassin 5673, boul. Talbot	Opérateur	Coli. totaux Coli. fécaux Bact. atypiques	2e et 4e semaine		E				

LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTILLONNEUR**	**ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES**	**PÉRIODE**	**NOMBRE D'ÉCHANTILLONS**
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre	Entre 1er juillet et 1er octobre	5

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : CHICOUTIMI **RÉSEAU :** X0010042 **EAU BRUTE :** X0010044		**CHICOUTIMI NORD 2024**			**POPULATION :** 14 000 habitants **NOMBRE D'ANALYSE :** 26 bact. / mois				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTIL-LONNEUR**	**ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête**	**FRÉQ.** PAR MOIS	**TURB. 1/MOIS 1RE SEM. MOIS**	**EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ**	**SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1E SEMAINE DU MOIS)**			
						MARS	**JUIN**	**SEPTEMBRE**	**DÉCEMBRE**
Lac d'Aqueduc St-Honoré 1800, ch. du Ruisseau	Opérateur	E. coli	3 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne **Phosphore total**	
Aréna Marina Larouche 630, rue de l'Aréna	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1re et 3e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Garage Vimy 2025, rue de Vimy	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	3 fois par semaine		C				
Immeubles & Parcs Caserne pompiers 2589, rue Roussel	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1re et 3e semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM
Maison des jeunes Élie 100, rue Élie	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2e et 4e semaine		C				
Centre multiservices Shipshaw 4140, rue des Ormes	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Réservoir Shipshaw Nord 3090, route Mathias (sortie réservoir)	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1re et 3e semaine		E	THM	THM	THM	THM
Réservoir Nil-Jean 173, rue Nil-Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2e et 4e semaine		C				
Étangs Shipshaw Nord 3780, ch. du Boisé	Opérateur				E	THM	THM	THM	THM

	NOM ÉCHANTILLONNEUR	**ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES**	**PÉRIODE**	**NOMBRE D'ÉCHANTILLONS**
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre	Entre 1er juillet et 1er octobre	45

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : **JONQUIÈRE** **RÉSEAU :** X0009974 **JONQUIÈRE (KÉNOGAMI)** **EAU BRUTE :** X0009978 **2024**					**POPULATION:** **32 000 habitants** **NOMBRE D'ANALYSE :** **36 bact./mois**				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTIL-LONNEUR**	**ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête**	**FRÉQ.** PAR MOIS	**TURB. 1/MOIS 1RE SEM. MOIS**	**EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ**	**SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1E SEMAINE DU MOIS)**			
						MARS	**JUIN**	**SEPTEMBRE**	**DÉCEMBRE**
Usinede filtration Jonquière 2384, rue de la Rivière-aux-Sables	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne **Phosphore total**	
					Eau distribuée	THM à tous les mois			
Trésorerie 2354, rue St-Dominique	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites AHA pH à l'interne	Nitrates + Nitrites AHA pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) AHA pH à l'interne	Nitrates + Nitrites AHA pH à l'interne
Patinoire des Peintres 1840, rue Pellan	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM
Dépôt à neige 4190, boul. du Royaume	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Éco-Centre Jonquière 2330, rue de la Métallurgie	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Pavillon Loisirs Pibrac 3525, rue St-Dominique	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Centre Price commémoratif 3865, rue du Roi-Georges	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E				

LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTILLONNEUR**	**ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES**	**PÉRIODE**	**NOMBRE D'ÉCHANTILLONS**
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre	Entre 1er juillet et 1er octobre	45

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : **JONQUIÈRE** **RÉSEAU :** X0009975 **JONQUIÈRE (ARVIDA)** **EAU BRUTE :** X0009979 **2024**					**POPULATION:** **21 000 habitants** **NOMBRE D'ANALYSE :** **24 bact./mois**				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTIL-LONNEUR**	**ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête**	**FRÉQ.** PAR MOIS	**TURB. 1/MOIS 1RE SEM. MOIS**	**EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ**	**SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1E SEMAINE DU MOIS)**			
						MARS	**JUIN**	**SEPTEMBRE**	**DÉCEMBRE**
Usine filtration Arvida 2699, rue De La Salle	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne **Phosphore total**	
					Eau distribuée	THM à tous les mois			
Foyer des loisirs 1910, rue du Centre	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites AHA pH à l'interne	Nitrates + Nitrites AHA pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) AHA pH à l'interne	Nitrates + Nitrites AHA pH à l'interne
Maison pour tous 2182, rue Bonneau	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Surpresseur St-François 2252, boul. René-Lévesque	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Patinoire Dubose 2430, rue Dubose	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM
Pavillon St-Philippe 2157, rue St-Régis	Opérateur				E	THM	THM	THM	THM

LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTILLONNEUR**	**ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES**	**PÉRIODE**	**NOMBRE D'ÉCHANTILLONS**
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre	Entre 1er juillet et 1er octobre	38

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : **RÉSEAU :** X0010151 **PUITS :** X0010153		**JONQUIÈRE SHIPSHAW SUD 2024**			**POPULATION :** **2 100 habitants** **NOMBRE D'ANALYSE :** **8 bact. / mois**				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTIL-LONNEUR**	**ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête**	**FRÉQ.** PAR MOIS	**TURB. 1/MOIS 1RE SEM. MOIS**	**EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ**	**SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1E SEMAINE DU MOIS)**			
						MARS	**JUIN**	**SEPTEMBRE**	**DÉCEMBRE**
Puits Shipshaw Sud 1020, ch. de la Sablière	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	1 fois par semaine		Sortie puits				
Surpresseur Coulombe 1861, route Coulombe	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. Atypiques	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Centre Shipshaw communautaire 1983, rue de la Montagne	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1re et 3e semaine		E				
Surpresseur Mathias 4050, route Coulombe	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2e et 4e semaine		E				

LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTILLONNEUR**	**ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES**	**PÉRIODE**	**NOMBRE D'ÉCHANTILLONS**
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre	Entre 1er juillet et 1er octobre	6

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : **JONQUIÈRE** **RÉSEAU :** X0008044 **LAC KÉNOGAMI (POINTE-DE-SABLE)** **PUITS :** X2115069 **2024**					**POPULATION :** **500 habitants** **NOMBRE D'ANALYSE :** **4 bact. / mois**				
LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTIL-LONNEUR**	**ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi jeudi remplace lundi fête**	**FRÉQ.**	**TURB. 1/MOIS 1RE SEM. MOIS**	**EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ**	**SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1E SEMAINE DU MOIS)**			
						MARS	**JUIN**	**SEPTEMBRE**	**DÉCEMBRE**
Puits No.6 8980, route de Kénogami	Opérateur	E. coli + coli totaux bact. ent.+ virus coli.	2e semaine		Sortie puits				
Puits No.8 8980, route de Kénogami	Opérateur	E. coli + coli totaux bact. ent.+ virus coli.	2e semaine		Sortie puits				
Puits No.9 8980, route de Kénogami	Opérateur	E. coli + coli totaux bact. ent.+ virus coli.	2e semaine		Sortie puits				
Résidence Ross Tamblyn 7824, rue de l'Explorateur	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine	Turbidité	E	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne
Réseaux autonomes : X2015855									
Rampe mise à l'eau Lac Kénogami 4239, ch. de l'église	Opérateur	E. coli *Échantillonnage de Juin à septembre*	1 fois par mois		C				

LIEU DE PRÉLÈVEMENT	**NOM ÉCHANTILLONNEUR**	**ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES**	**PÉRIODE**	**NOMBRE D'ÉCHANTILLONS**
Sites prioritaires selon les directives du Ministère	Technicien	Plomb et cuivre	Entre 1er juillet et 1er octobre	2

REMARQUES GÉNÉRALES :

- Les analyses bactériologiques de l'eau brute des puits se font sur les puits en fonction au moment de l'échantillonnage.
- Les zones ombragées représentent les périodes où les réseaux sont fermés.
- Les analyses de chlore sont requises lorsque les équipements de chloration sont en opération.
- Dans le but d'être représentatif du territoire desservi, de faire des prélèvements toutes les semaines de l'année et de procéder à de l'échantillonnage supplémentaire lors de suivi d'un dépassement de norme microbiologique sur l'eau potable, le nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité est supérieur au nombre minimal d'échantillons exigés par la réglementation.

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

TABLEAUX DES DÉPASSEMENTS DE NORME SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2024-02-28	Bactéries atypiques	Réservoir Port-Alfred 3253, ch St-Louis La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à la mise en service d'une nouvelle unité de traitement, ajustement du système. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2024-02-28	Bactéries atypiques	Usine Grande-Baie 5000, rte du Petit Parc La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à la mise en service d'une nouvelle unité de traitement, ajustement du système. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2024-03-06	Bactéries atypiques	Pavillon place du 150e 3020, rue Monseigneur-Dufour, La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à la mise en service d'une nouvelle unité de traitement, ajustement du système. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2024-04-03	Virus coliphages F-spécifiques	Puits Shipshaw Sud 1020 ch de la Sablière Shipshaw	Shipshaw (puits)	Présence de Virus coliphages F-spécifiques RQEP, Annexe 1, 1.a)	Présence	Échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré en collaboration avec la Santé publique
2024-05-03	Coliformes totaux	Réservoir Nil-Jean 173, rue Nil-Jean Shipshaw	Chicoutimi (Chicoutimi Nord)	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.b)	18 UFC/100ml	Dû à de l'alimentation en eau par un autre secteur, brassage du réseau. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2024-05-09	Bactéries atypiques	Puits S-76 5513, ch des Chutes La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû à la mise en service d'une nouvelle unité de traitement, ajustement du système. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2024-07-16	Bactéries atypiques	Centre plein air du Portage, 8450, ch des Portageurs, Laterrière	Centre Plein Air du Portage	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Échantillonnage supplémentaire, investigation sur le terrain des installations de traitement pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré du système.
2024-07-23	Coliformes totaux	Réservoir Nil-Jean 173, rue Nil-Jean Shipshaw	Chicoutimi (Chicoutimi Nord)	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.b)	19 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2024-08-21	Bactéries atypiques	1726 rue des Rosiers, La Baie	Arrondissement de La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 UFC/100ml	Dû au rinçage du secteur, baisse de pression causant l'arrêt d'un surpresseur. Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2024-08-14	Cuivre	1371 rue Saint-André, La Baie	Arrondissement de La Baie	<1,0 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	1,4 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Échantillonner rapidement pour investigation supplémentaire. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-08-14	Cuivre	3083 rue Louis-Joseph-Forcade, La Baie	Arrondissement de La Baie	<1,0 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	1,1 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Échantillonner rapidement pour investigation supplémentaire. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-08-14	Cuivre	1551 rue Saint-Pascal, La Baie	Arrondissement de La Baie	<1,0 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	1,7 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Échantillonner rapidement pour investigation supplémentaire et retour à la conformité. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2024-08-27	Cuivre	4555 route St-Léonard, Shipshaw	Shipshaw (puits)	<1,0 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	1,9 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Échantillonner rapidement pour investigation supplémentaire et retour à la conformité. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-07-16	Plomb	1020 rue de Quen, Chicoutimi	Chicoutimi (Chicoutimi Sud)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,017 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-08-08	Plomb	10 rue du Parc	Chicoutimi (Chicoutimi Sud)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,0055 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-08-13	Plomb	2359 rue de la Rivière-aux-Sables, Jonquière	Jonquière (Kénogami)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,0054 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-09-24	Plomb	1972 rue Fluhman, Jonquière	Jonquière (Kénogami)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,012 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Échantillonner rapidement pour vérifier les concentrations de plomb dans les premiers litres. Travaux correctifs et retour à la conformité. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

2024-10-08	Plomb	4051 rue Sainte-Marthe, Jonquière	Jonquière (Kénogami)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,043 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-06-19	Plomb	2281 rue Labrecque, Jonquière	Jonquière (Arvida)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,010 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Échantillonner rapidement pour vérifier les concentrations de plomb dans les premiers litres. Travaux correctifs et retour à la conformité. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-07-18	Plomb	2316 rue Belley, Jonquière	Jonquière (Arvida)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,0075 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.
2024-08-12	Plomb	2287 rue Lamarche, Jonquière	Jonquière (Arvida)	<0,005 mg/L RQEP, Annexe 1, 2	0,015 mg/L	Communiquer les résultats au ministère et la DSP. Interpréter et communiquer les résultats et recommandations aux personnes concernées.

Nom et signature des personnes ayant préparé le présent rapport

Nom : Sylvain Gagné

Fonction : Technicien traitement des eaux

Signature : Date : 2025-03-25

Nom : Philippe Lanthier

Fonction : Technicien traitement des eaux

Signature :  Date : 2025-03-25